

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 05.04.2018

N° riunione: 04/2018

Presenti: Benassai, Berna, Canovaro F., Canovaro L., Cecchi L, Costa, Farina, Galantini, Gesualdi, Mazzi, Paoletti M., Suffredini,

Coordinatore : Masini.

L'incontro inizia alle ore 17.30.

1. DM 37/08 approfondimento valutazioni

Prosegue l'analisi del decreto.

A. In merito agli elaborati di progetto necessari per ottemperare a quanto richiesto per la presentazione agli enti

- Per la parte elettrica viene, ribadito che per la presentazione agli enti, è sufficiente il progetto di massima e che questo dovrebbe essere redatto prendendo a riferimento quanto indicato nella norma CEI 0-2, che costituisce un riferimento oggettivo. E' da rilevare che la tipologia del progetto deve essere chiaramente esplicitata al Committente dal Professionista. Questo aspetto è di primaria importanza e costituisce un obbligo deontologico. Il Professionista deve cioè esplicitare la caratteristica del progetto offerto già in fase di redazione del preventivo e deve rendere evidente al Committente i limiti del progetto di massima. Deve essere evidenziato al Committente che tale progetto, essendo di massima, non può oggettivamente essere esaustivo e contenere le indicazioni necessarie per procedere alla esecuzione dei lavori.
- Per la parte gas, dall'analisi, emerge che il progetto di massima non può essere sufficiente. Questo in relazione alla specificità della materia che richiede la definizione di elementi fondamentali per la realizzazione dell'opera e tali elementi sono caratteristici della progettazione esecutiva. Viene evidenziato inoltre che il DM 37/08 nasce per la sicurezza e che le caratteristiche che conferiscono ad un impianto gas la condizione di sicurezza, non sono ravvisabili in un progetto di massima.

B. In merito alla Direzione dei Lavori

- La necessità della DL, ad eccezione dei lavori pubblici, non è richiesta dalla legislazione vigente. Tuttavia la Commissione evidenzia che, in base ai limiti dimensionali contenuti nel DM, è necessario che un Professionista sia coinvolto per ogni scelta che presenta le caratteristiche di "scelta progettuale". Questo in considerazione anche di quanto evidenziato nella riunione precedente in merito alla redazione di elaborati as built. Tali elaborati costituiscono il riferimento per la Di.Co. redatta dall'Impresa installatrice ed a questa devono essere allegati. La Commissione evidenzia che, eseguire le opere su un progetto di massima e coinvolgere il Professionista solo a fine lavori, sia una prassi da evitare, dato che nel caso di specie, il Professionista dovrebbe validare scelte non Sue realizzando di fatto un collaudo, anziché un progetto.
-

2. Analisi circolare CNI fabbisogno energetico

L'argomento viene rinviato alla prossima riunione

3. Varie ed eventuali

Farina espone alcuni quesiti che verranno formulati in modo organico nella prossima riunione

Per il prossimo incontro è previsto il seguente ordine del giorno:

1. Analisi circolare CNI sul fabbisogno energetico
2. Analisi quesiti
3. DM 37/08 approfondimento valutazioni
4. Varie ed eventuali

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30

Data per la prossima riunione: 03.05.2018 ore 17.30

Il Coordinatore
Roberto Masini